

«УТВЕРЖДАЮ» Директор МБОУ «Шарагольская СОШ» _____ Н.Б.Богданова. «<u>28</u>» мая 2025 года	«СОГЛАСОВАНО» Начальник лагеря с дневным пребыванием _____ Кожевникова Е.. В. «<u>28</u>» мая 2025 года
--	--

Инструкция по пожарной безопасности для работников школьного лагеря

1. Общие требования

- 1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ и является обязательным документом по охране труда в лагере.
- 1.2. Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.
- 1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда для работников лагеря.
- 1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- 2.1. Во всех помещениях на видных местах должны быть размещены таблички с телефоном пожарного вызова (01,112), также таблички с фамилиями ответственных за противопожарное состояние помещения.
- 2.2. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации лагеря с дневным пребыванием при пожаре. На плане эвакуации должны быть обозначены места расположения первичных средств огнетушения. Планы эвакуации должны быть согласованы с органами госпожнадзора.
- 2.3. На территории учреждения должны быть указаны места сбора отходов и мусора и таблички, запрещающие разводить костры или сжигать мусор. Отходы горючих материалов, опавшую листву и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 2.4. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается закрывать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.
- 2.5. Запасные выходы должны быть оборудованы световым указателем (светящиеся буквы, надписи на зеленом фоне). На стенах коридоров должны быть указатели расположения запасных выходов.
- 2.6. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.
- 2.7. В помещениях должны иметься средства первичного тушения огня (огнетушители из

расчета 2 шт. на 50 кв. м. площади помещения), В коридорах длиной 20 м и более, необходимо иметь два огнетушителя (по концам коридора).

2.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.9. При загорании электропроводки до ее обесточивания применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

2.10. Электросветильники должны быть закрыты колпаками.

2.11. По окончании работы работники лагеря должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.

2.12. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается

3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории лагеря.

3.2. Курить в помещениях учреждения.

3.3. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

3.4. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.6. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

3.7. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

Список сотрудников ЛДП «Казачок», ознакомленных с инструкцией

№	ФИО детей	Должность	Дата ознакомления	Подпись
1	Соколова Елена Александровна	Повар	29.05.2025	Соко
2	Максимова Надежда Николаевна	Повар	29.05.2025	Маме
3	Гармаев Григорий Иннокентьевич	Инструктор по ФК	29.05.2025	Гри
4	Лоскутникова Галина Иосифовна	Уборщик сл\помещений	29.05.25	Лоску
5	Буянтуев Гомбожап Арсаланович	Воспитатель	29.05.25.	2 Буги
6	Гумпылова Наталья Сономовна	Воспитатель	29.05.25	Гум
7	Митрошина Елена Акиповна	Завхоз	29.05.25	Митро
8	Кожевникова Елизавета Викторовна	Начальник лагеря	29.05.2025	Кожев